

DODATEK č.1 – ke zprávě o REVIZI PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ**podle vyhlášky č. 85/1978 Sb., § 7 a ČSN 386405**Datum provedení: **26.5.2011**

strana č.: 1

(Evidenční číslo revize: 45/2011)

Název a sídlo organizace: (označení provozu nebo objektu) BD PRAGOSTAV Strašnická 1397/20 102 00 Praha 10 IČ: 00 03 48 43 <u>Objekt: GOLFOVÁ 884/1- byt č.17</u> <u>PRAHA 10 - HOSTIVÁŘ</u>	Jméno a příjmení revizního technika: JOSEF VENIGER Kurkova 1207/12 182 00 Praha 8 Evidenční číslo osvědčení: 8994/2/10/R – PZ - f, g
--	---

Revize: **PROVOZNÍ**Předmět a druh zařízení : **Spotřební plynovod dle ČSN EN 1775, TPG 704 01**

od spotřebního uzávěru K 800 DN 20, plynoměr G 1,6, ocelový plynovod DN 20/15,
 spotřebičový uzávěr K 800 DN 15, spotřebič MORA 265 .

Druh zařízení: **F**Provozní medium: **zemní plyn**Za provozovatele se zúčastnili: **nájemník**Zjištěné závady a nedostatky: **spotřební plynovod byt č.17, pí.Týcová Sylvia je bez závad.**Celkové zhodnocení zařízení:

**Revidovaná část OPZ v rozsahu vymezeném v předmětu RZ je schopná
 bezpečného a spolehlivého provozu.**

Dodatek č.1 je nedílnou součástí RZ č.45/2011 ze dne 22.5.2011Zpráva obsahuje: **1 strana**Rozdělovník: **2x provozovatel, 1x RT PZ****V Praze 26.5.2011**
 Podpis a razítko revizního technika
IČ: 164 98 917