

KANFAS

Stanislav Kandus
technicko-organizační činnost v PO
Hilmarova 678
152 00 Praha 5 - Barrandov
IČO: 13126687
DIČ: CZ460519489
zapsán v OR MS v Praze oddíl A, složka číslo 45304
e-mail: info@kanfas.cz
tel/fax: 251 819 727

Preventivní požární prohlídka objektů

dle vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. §12
a vyhlášky MV č. 23/2008 Sb. přílohy 6

Objekt

Golfová 884 - 887

číslo

Praha 10 - Hostivař, Golfová 884 - 887
677

Preventivní požární prohlídka

dle vyhlášky MV č 246/2001 Sb. §12
a vyhlášky MV č. 23/2008 Sb. přílohy 6

základní údaje

I. Objekt	Golfová 884 - 887 Praha 10 - Hostivař, Golfová 884 - 887
číslo	677
majitel objektu	Společenství Golfová 884-887 102 00 Praha 10 - Hostivař, Golfová 884/1
zastoupený	Bytové družstvo Pragostav 102 00 Praha 10 - Hostivař, Strašnická 1397/20

II. Byly provedeny následující kontroly:

1. Kontrola umístění hasicích přístrojů, jejich funkčnost nebo chybějící v prostoru jednotlivých čísel popisných.
2. Kontrola umístění a zaplombování skříní požárních vodovodů. Požární hydranty byly opatřeny plombou.
3. Kontrola dodržování předpisů o požární ochraně únikových cest a technických podlažích.
4. Označení příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení.
5. Kontrola provozuschopnosti požárních uzávěrů

III. Zápis se vyhotoví v počtu pro rozdělení:

- 1x zhotovitel
- 1x Společenství Golfová 884-887
- 1x BD Pragostav

IV. Vyhotovení zápisu:

Provede se ZÁPIS zjištěných nedostatků a závad včetně opatření, odpovědnosti a datumů k odstranění závad pro zajišťování příslušné realizace a kontroly.

ZÁPIS bude předán odběrateli a odpovědným osobám ze strany odběratele k zajištění odstranění závad.

KONTROLU zajištění odstranění závad bude provádět odběratel ve spolupráci s odpovědnou osobou.

VYPRACOVANÝ ZÁPIS je dokladem o provedené práci ve smyslu podepsané smlouvy se zhotovitelem a jako podklad k provedení příslušné fakturace.

V. Požární kontrola objektu

provedena dne
kontrolu provedl

7.2.2012
Rzounek M.

Stanislav Kandus KANFAS
technicko-organizační činnost v oboru PO
Hilmarova 678, 132 00 Praha 5
zapsán v ORMS oddíl A, vložka 45304
IČO: 16126687, DIČ: CZ450519489

Z Á P I S

z kontroly dodržování předpisů požární ochrany

zjištěné závady, nedostatky, opatření

I. Objekt	Golfová 884 - 887
číslo	Praha 10 - Hostivař, Golfová 884 - 887 677
majitel objektu	Společenství Golfová 884-887 102 00 Praha 10 - Hostivař, Golfová 884/1
zastoupený	Bytové družstvo Pragostav 102 00 Praha 10 - Hostivař, Strašnická 1397/20

Strana 1 z 1

poř. číslo	popis závady a nedostatku na ÚC, domovním vybavení objektu	opatření	odpovědná osoba
1	Golfová 884 květiny, stolky na únikových cestách	odstranit závady do 30 dnů od obdržení zápisu	určená objednatelem
2	Golfová 885 květiny, stolky na únikových cestách		
3	Golfová 886 květiny, stolky na únikových cestách		
4	Golfová 887 květiny, stolky na únikových cestách sklep - dřevo		
přítomen pan Pavlišce			

Zápis se zakládá do PK jako doklad o provedené PPP.

8 - -02- 2012

V Praze dne: