

HS 677

ZPRÁVA č. o revizi hromosvodů dle ČSN 33 1500

Vzor ČES 06

Objednatel revize: - firma: BD Pragostav		IČO:	
- adresa: Praha 10-Strašnická 20		DIČ:	
- odpovědný zástupce:			
Revize: výchozí ¹⁾ pravidelná mimořádná	celková ¹⁾ díleží	Revizní technik - Jméno: Rudolf Šmejkal - adresa: Praha 10-Tenisová 16 - ev. číslo: 4387/5/05/R-EZ-E3/A	Datum revize: 14.6.2007
Místo revize: Praha 10 - Golfová 884 - 887 - HS 677:			
Předmět revize (popis hromosvodů): obytný dům panelový, 6 podl., střecha plochá s nástavbami výtahových strojoven, kovová pergola, stika zvýšená, oplechovaná, krytina: lepenka, plech, jímací soustava mřížová, veškeré kovové hmoty/STA, pergola, hlavice vzduchotechniky apod./ jsou připojeny k jímacímu vedení, svody očíslovány, druh zemniců nezjištěn, bez závad.			
Počasí v posledních třech dnech: sucho		Okolní půda: hlinito-kamenitá	
Použité měřicí přístroje: PU 430 č.2424			
Celkový posudek: Hromosvodné zařízení vyhovuje ČSN 341390 a je schopno spolehlivého a bezpečného provozu.			
Stanovení termínu další revize: r.2012 neb ihned po zjištění zásahu blesku!			
Tato zpráva má 2 stran Počet příloh: - Rozdělovník: 2x BD Pragostav 1x rev.technik		Podpis revizního technika:  <i>Rudolf Šmejkal</i>	
		Revizní zprávu převzal: - Jméno: - datum: - podpis:	

¹⁾ Věhodící se škrtněte.

[illegible]