

Zpráva o revizi plynového zařízení

podle vyhlášky č. 85 / 1978 Sb.

Datum provedení revize :

19.10.2005

Strana :

1

Evid. č. revizní zprávy : PZ 05-82

Název a sídlo organizace :
(označení provozu nebo objektu)

Bytový dům
Golfová 884/1
Praha 10

Jméno a příjmení revizního technika :

Pavel Kraml

Evidenční číslo osvědčení :

0673 / 2 /05 – R – PZ – E, F, G

Druh revize : Výchozí (§ 6 vyhlášky)

Označení a druh zařízení (předmět revize) :

NTL plynovod od hlavního uzávěru plynu po uzávěry pod stoupacími plynovody.

Druh zařízení : F

Provozní médium : zemní plyn

Celkové zhodnocení (§ 8, písmeno i vyhlášky) :

Zařízení je schopno bezpečného provozu.

Zpráva je vyhotovena ve 3 výtiscích, obsahuje 3 strany

Zprávu projednal a převzal dne :

.....
Podpis zástupce provozovatele (investora) zařízení



.....
Podpis a razítko revizního technika

Technická zpráva

Evidenční číslo revizní zprávy :

- A. Technické hodnoty revidovaného zařízení. § 8, písmeno d vyhlášky.
- B. Údaje o měření a zkouškách. § 8, písmeno e vyhlášky.
- C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění. § 8, písmena f a g vyhlášky.
- D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí, případně kontrol. § 8, písmeno h vyhlášky.
- E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení. § 4, odstavec 2 vyhlášky

A. Technické hodnoty revidovaného zařízení.

Návrh termínu
odstranění
závad do :

1. Popis zařízení:

Stávající hlavní uzavěr plynu šoupátko se stoupajícím vřetenem DN80 umístěné za průchodem zdí v suterénu. Ležatý plynovod DN80 – 25 s provozním přetlakem 2.0 kPa je svařovaný a vedený pod stropem suterénu. Z ležatého plynovodu jsou vysazeny tři stoupací plynovody osazené kulovými kohouty DN25 a napojeny na stávající stoupací plynovody.

2. Zabudovaný materiál:

2.1. Potrubní materiál

Ø	DN	m	Výrobce	Osvědčení
6/4"	40	7	NH Ostrava	42188/04
5/4"	32	3	NH Ostrava	40263/02
1"	25	4,5	NH Ostrava	40954/02

2.2 Armatury

počet	druh	Výrobce	Atest
3	Kul. Kohout DN 25	Itálie	č. 006

3. Dokumentace stavby:

3.1. Oprávnění firmy Miroslav Vaněk , Bruslařská 1186/14, Praha 10, evidenční číslo 1612/2/03/PZ-M-VI,VII.

3.2. Svářečský průkaz: František Živný č. 2-404169-A.

B. Údaje o měření a zkouškách.

- 1. Kontrola umístění hlavního uzavěru plynu.
- 2. Vizuální kontrola vedení plynovodu.
- 3. Zkouška těsnosti plynovodu – viz zápis o zkoušce těsnosti plynovodu č. 64/05.

Vyhověla

C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění.

Bez závad.

Technická zpráva

Evidenční číslo revizní zprávy :

- A. Technické hodnoty revidovaného zařízení. § 8, písmeno d vyhlášky.
- B. Údaje o měření a zkouškách. § 8, písmeno e vyhlášky.
- C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění. § 8, písmena f a g vyhlášky.
- D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí, případně kontrol. § 8, písmeno h vyhlášky.
- E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení. § 4, odstavec 2 vyhlášky

D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí.

Žádná revize nebyla předložena.

E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení.

Jiné revize na zařízení nejsou nutné.

Návrh termínu
odstranění
závad do :

Zápis o zkoušce těsnosti plynovodu č. 64/05

Objekt č.p. : 884/1	ulice : Golfová	č. bytu :	poschodí :
Odběratel (název a sídlo) : Bytové družstvo			
Montážní organizace (název a sídlo) : Miroslav Vaněk, Bruslařská 1186/14, Praha 10			
Číslo oprávnění (vyhl. č. 21 / 1979 Sb., v platném znění : 1612/2/03/PZ-M-VI,VII			
Plynovod : rekonstruovaný			
Technické hodnoty zařízení			
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úseku plynovodu) : NTL plynovod od hlavního uzávěru po uzávěry pod stoupacími plynovody. Napojovací svary na stávající stoupací plynovody byly odzkoušeny provozním médiem.			
DN, délka a geometrický objem zkoušeného plynovodu : DN 80 – 1,5m, DN 40 – 7m, DN 32 – 3m, DN 25 – 1,5m. Objem 20,8 l.			
Zkušební médium : vzduch			
Předepsaný zkušební tlak : 5 kPa		Teplota :	
Datum provedení zkoušky : 18.10.2005			
Doba trvání zkoušky : 30 min.			
Výsledek zkoušky : Vyhověla ČSN EN 1775			
Zařízení vyhovělo předepsanému zkušebnímu tlaku : ano			

V Praze dne 18.10.2005



.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla (razítko)

Pavel Kraml

.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka, který zkoušku
provedl a evidenční číslo osvědčení

Zpráva o revizi plynového zařízení

podle vyhlášky č. 85 / 1978 Sb.

Datum provedení revize :

19.10.2005

Strana :

1

Evid. č. revizní zprávy : PZ 05-83

Název a sídlo organizace : (označení provozu nebo objektu) Bytový dům Golfová 885/3 Praha 10	Jméno a příjmení revizního technika : Pavel Kraml Evidenční číslo osvědčení : 0673 / 2 /05 – R – PZ – E, F, G
--	--

Druh revize : Výchozí (§ 6 vyhlášky)

Označení a druh zařízení (předmět revize) :

NTL plynovod od hlavního uzávěru plynu po uzávěry pod stoupacími plynovody.

Druh zařízení : F

Provozní médium : zemní plyn

Celkové zhodnocení (§ 8, písmeno i vyhlášky) :

Zařízení je schopno bezpečného provozu.

Zpráva je vyhotovena ve 3 výtiscích, obsahuje 3 strany

Zprávu projednal a převzal dne :

.....
Podpis zástupce provozovatele (investora) zařízení


.....
Podpis a razítko revizního technika



Technická zpráva

Evidenční číslo revizní zprávy :

- A. Technické hodnoty revidovaného zařízení. § 8, písmeno d vyhlášky.
- B. Údaje o měření a zkouškách. § 8, písmeno e vyhlášky.
- C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění. § 8, písmena f a g vyhlášky.
- D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí, případně kontrol. § 8, písmeno h vyhlášky.
- E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení. § 4, odstavec 2 vyhlášky

A. Technické hodnoty revidovaného zařízení.

Návrh termínu
odstranění
závad do :

1. Popis zařízení:

Stávající hlavní uzavěr plynu šoupátko se stoupajícím vřetenem DN80 umístěné za průchodem zdí v suterénu. Ležatý plynovod DN80 – 25 s provozním přetlakem 2.0 kPa je svařovaný a vedený pod stropem suterénu. Z ležatého plynovodu jsou vysazeny tři stoupací plynovody osazené kulovými kohouty DN25 a napojeny na stávající stoupací plynovody.

2. Zabudovaný materiál:

2.1. Potrubní materiál

Ø	DN	m	Výrobce	Osvědčení
6/4"	40	7	NH Ostrava	42188/04
5/4"	32	3	NH Ostrava	40263/02
1"	25	4,5	NH Ostrava	40954/02

2.2 Armatury

počet	druh	Výrobce	Atest
3	Kul. Kohout DN 25	Itálie	č. 006

3. Dokumentace stavby:

3.1. Oprávnění firmy Miroslav Vaněk , Bruslařská 1186/14, Praha 10, evidenční číslo 1612/2/03/PZ-M-VI,VII.

3.2. Svářečský průkaz: František Živný č. 2-404169-A.

B. Údaje o měření a zkouškách.

- 1. Kontrola umístění hlavního uzavěru plynu.
- 2. Vizuální kontrola vedení plynovodu.
- 3. Zkouška těsnosti plynovodu – viz zápis o zkoušce těsnosti plynovodu č. 65/05.

Vyhověla

C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění.

Bez závad.

Technická zpráva

Evidenční číslo revizní zprávy :

- A. Technické hodnoty revidovaného zařízení. § 8, písmeno d vyhlášky.
- B. Údaje o měření a zkouškách. § 8, písmeno e vyhlášky.
- C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění. § 8, písmena f a g vyhlášky.
- D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí, případně kontrol. § 8, písmeno h vyhlášky.
- E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení. § 4, odstavec 2 vyhlášky

D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí.

Žádná revize nebyla předložena.

E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení.

Jiné revize na zařízení nejsou nutné.

Návrh termínu
odstranění
závad do :

Zápis o zkoušce těsnosti plynovodu č. 65/05

Objekt č.p. : 885/3	ulice : Golfová	č. bytu :	poschodí :
Odběratel (název a sídlo) : Bytové družstvo			
Montážní organizace (název a sídlo) : Miroslav Vaněk, Bruslařská 1186/14, Praha 10			
Číslo oprávnění (vyhl. č. 21 / 1979 Sb., v platném znění : 1612/2/03/PZ-M-VI,VII			
Plynovod : rekonstruovaný			
Technické hodnoty zařízení			
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úseku plynovodu) : NTL plynovod od hlavního uzávěru po uzávěry pod stoupacími plynovody. Napojovací svary na stávající stoupací plynovody byly odzkoušeny provozním médiem.			
DN, délka a geometrický objem zkoušeného plynovodu : DN 80 – 1,5m, DN 40 – 7m, DN 32 – 3m, DN 25 – 1,5m. Objem 20,8 l.			
Zkušební médium : vzduch			
Předepsaný zkušební tlak : 5 kPa		Teplota :	
Datum provedení zkoušky : 17.10.2005			
Doba trvání zkoušky : 30 min.			
Výsledek zkoušky : Vyhověla ČSN EN 1775			
Zařízení vyhovělo předepsanému zkušebnímu tlaku : ano			

V Praze dne 17.10.2005

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla (razítko)

Pavel Kraml

.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka, který zkoušku
provedl a evidenční číslo osvědčení



Zpráva o revizi plynového zařízení

podle vyhlášky č. 85 / 1978 Sb.

Datum provedení revize :

19.10.2005

Strana :

1

Evid. č. revizní zprávy : PZ 05-84

Název a sídlo organizace : (označení provozu nebo objektu) Bytový dům Golfová 886/5 Praha 10	Jméno a příjmení revizního technika : Pavel Kraml
	Evidenční číslo osvědčení : 0673 / 2 /05 – R – PZ – E, F, G

Druh revize : Výchozí (§ 6 vyhlášky)

Označení a druh zařízení (předmět revize) :

NTL plynovod od hlavního uzávěru plynu po uzávěry pod stoupacími plynovody.

Druh zařízení : F

Provozní médium : zemní plyn


Celkové zhodnocení (§ 8, písmeno i vyhlášky) :

Zařízení je schopno bezpečného provozu.

Zpráva je vyhotovena ve 3 výtiscích, obsahuje 3 strany

Zprávu projednal a převzal dne :

.....
Podpis zástupce provozovatele (investora) zařízení


.....
Podpis a razítko revizního technika



Technická zpráva

Evidenční číslo revizní zprávy :

- A. Technické hodnoty revidovaného zařízení. § 8, písmeno d vyhlášky.
- B. Údaje o měření a zkouškách. § 8, písmeno e vyhlášky.
- C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění. § 8, písmena f a g vyhlášky.
- D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí, případně kontrol. § 8, písmeno h vyhlášky.
- E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení. § 4, odstavec 2 vyhlášky

A. Technické hodnoty revidovaného zařízení.

Návrh termínu
odstranění
závad do :

1. Popis zařízení:

Stávající hlavní uzavěr plynu šoupátko se stoupajícím vřetenem DN80 umístěné za průchodem zdí v suterénu. Ležatý plynovod DN80 – 25 s provozním přetlakem 2.0 kPa je svařovaný a vedený pod stropem suterénu. Z ležatého plynovodu jsou vysazeny tři stoupací plynovody osazené kulovými kohouty DN25 a napojeny na stávající stoupací plynovody.

2. Zabudovaný materiál:

2.1. Potrubní materiál

Ø	DN	m	Výrobce	Osvědčení
6/4"	40	7	NH Ostrava	42188/04
5/4"	32	3	NH Ostrava	40263/02
1"	25	4,5	NH Ostrava	40954/02

2.2 Armatury

počet	druh	Výrobce	Atest
3	Kul. Kohout DN 25	Itálie	č. 006

3. Dokumentace stavby:

3.1. Oprávnění firmy Miroslav Vaněk , Bruslařská 1186/14, Praha 10, evidenční číslo 1612/2/03/PZ-M-VI,VII.

3.2. Svářečský průkaz: František Živný č. 2-404169-A.

B. Údaje o měření a zkouškách.

1. Kontrola umístění hlavního uzavěru plynu.
2. Vizuální kontrola vedení plynovodu.
3. Zkouška těsnosti plynovodu – viz zápis o zkoušce těsnosti plynovodu č. 66/05.

Vyhověla

C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění.

Bez závad.

Technická zpráva

Evidenční číslo revizní zprávy :

- A. Technické hodnoty revidovaného zařízení. § 8, písmeno d vyhlášky.
- B. Údaje o měření a zkouškách. § 8, písmeno e vyhlášky.
- C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění. § 8, písmena f a g vyhlášky.
- D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí, případně kontrol. § 8, písmeno h vyhlášky.
- E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení. § 4, odstavec 2 vyhlášky

D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí.

Žádná revize nebyla předložena.

E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení.

Jiné revize na zařízení nejsou nutné.

Návrh termínu
odstranění
závad do :

Zápis o zkoušce těsnosti plynovodu č. 66/05

Objekt č.p. : 886/5	ulice : Golfová	č. bytu :	poschodí :
Odběratel (název a sídlo) : Bytové družstvo			
Montážní organizace (název a sídlo) : Miroslav Vaněk, Bruslařská 1186/14, Praha 10			
Číslo oprávnění (vyhl. č. 21 / 1979 Sb., v platném znění : 1612/2/03/PZ-M-VI,VII			
Plynovod : rekonstruovaný			
Technické hodnoty zařízení			
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úseku plynovodu) : NTL plynovod od hlavního uzávěru po uzávěry pod stoupacími plynovody. Napojovací svary na stávající stoupací plynovody byly odzkoušeny provozním médiem.			
DN, délka a geometrický objem zkoušeného plynovodu : DN 80 – 1,5m, DN 40 – 7m, DN 32 – 3m, DN 25 – 1,5m. Objem 20,8 l.			
Zkušební médium : vzduch			
Předepsaný zkušební tlak : 5 kPa		Teplota :	
Datum provedení zkoušky : 13.10.2005			
Doba trvání zkoušky : 30 min.			
Výsledek zkoušky : Vyhověla ČSN EN 1775			
Zařízení vyhovělo předepsanému zkušebnímu tlaku : ano			

V Praze dne 13.10.2005

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla (razítko)

Pavel Kraml

.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka, který zkoušku
provedl a evidenční číslo osvědčení



Zpráva o revizi plynového zařízení

podle vyhlášky č. 85 / 1978 Sb.

Datum provedení revize :

19.10.2005

Strana :

1

Evid. č. revizní zprávy : PZ 05-85

Název a sídlo organizace : (označení provozu nebo objektu) Bytový dům Golfová 887/7 Praha 10	Jméno a příjmení revizního technika : Pavel Kraml Evidenční číslo osvědčení : 0673 / 2 /05 – R – PZ – E, F, G
--	--

Druh revize : Výchozí (§ 6 vyhlášky)

Označení a druh zařízení (předmět revize) :

NTL plynovod od hlavního uzávěru plynu po uzávěry pod stoupacími plynovody.

Druh zařízení : F

Provozní médium : zemní plyn

Celkové zhodnocení (§ 8, písmeno i vyhlášky) :

Zařízení je schopno bezpečného provozu.

Zpráva je vyhotovena ve 3 výtiscích, obsahuje 3 strany

Zprávu projednal a převzal dne :

.....
Podpis zástupce provozovatele (investora) zařízení



.....
Podpis a razítko revizního technika

Technická zpráva

Evidenční číslo revizní zprávy :

- A. Technické hodnoty revidovaného zařízení. § 8, písmeno d vyhlášky.
- B. Údaje o měření a zkouškách. § 8, písmeno e vyhlášky.
- C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění. § 8, písmena f a g vyhlášky.
- D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí, případně kontrol. § 8, písmeno h vyhlášky.
- E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení. § 4, odstavec 2 vyhlášky

A. Technické hodnoty revidovaného zařízení.

Návrh termínu
odstranění
závad do :

1. Popis zařízení:

Stávající hlavní uzavěr plynu šoupátko se stoupajícím vřetenem DN80 umístěné za průchodem zdí v suterénu. Ležatý plynovod DN80 – 25 s provozním přetlakem 2.0 kPa je svařovaný a vedený pod stropem suterénu. Z ležatého plynovodu jsou vysazeny tři stoupací plynovody osazené kulovými kohouty DN25 a napojeny na stávající stoupací plynovody.

2. Zabudovaný materiál:

2.1. Potrubní materiál

Ø	DN	m	Výrobce	Osvědčení
6/4"	40	7	NH Ostrava	42188/04
5/4"	32	3	NH Ostrava	40263/02
1"	25	4,5	NH Ostrava	40954/02

2.2 Armatury

počet	druh	Výrobce	Atest
3	Kul. Kohout DN 25	Itálie	č. 006

3. Dokumentace stavby:

3.1. Oprávnění firmy Miroslav Vaněk , Bruslařská 1186/14, Praha 10, evidenční číslo 1612/2/03/PZ-M-VI,VII.

3.2. Svářečský průkaz: František Živný č. 2-404169-A.

B. Údaje o měření a zkouškách.

- 1. Kontrola umístění hlavního uzavěru plynu.
- 2. Vizuální kontrola vedení plynovodu.
- 3. Zkouška těsnosti plynovodu – viz zápis o zkoušce těsnosti plynovodu č. 67/05.

Vyhověla

C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění.

Bez závad.

Technická zpráva

Evidenční číslo revizní zprávy :

- A. Technické hodnoty revidovaného zařízení. § 8, písmeno d vyhlášky.
- B. Údaje o měření a zkouškách. § 8, písmeno e vyhlášky.
- C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění. § 8, písmena f a g vyhlášky.
- D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí, případně kontrol. § 8, písmeno h vyhlášky.
- E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení. § 4, odstavec 2 vyhlášky

D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí.

Žádná revize nebyla předložena.

E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení.

Jiné revize na zařízení nejsou nutné.

Návrh termínu
odstranění
závad do :

Zápis o zkoušce těsnosti plynovodu č. 67/05

Objekt č.p. : 887/7	ulice : Golfová	č. bytu :	poschodí :
Odběratel (název a sídlo) : Bytové družstvo			
Montážní organizace (název a sídlo) : Miroslav Vaněk, Bruslařská 1186/14, Praha 10			
Číslo oprávnění (vyhl. č. 21 / 1979 Sb., v platném znění : 1612/2/03/PZ-M-VI,VII			
Plynovod : rekonstruovaný			
Technické hodnoty zařízení			
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úseku plynovodu) : NTL plynovod od hlavního uzávěru po uzávěry pod stoupacími plynovody. Napojovací svary na stávající stoupací plynovody byly odzkoušeny provozním médiem.			
DN, délka a geometrický objem zkoušeného plynovodu : DN 80 – 1,5m, DN 40 – 7m, DN 32 – 3m, DN 25 – 1,5m. Objem 20,8 l.			
Zkušební médium : vzduch			
Předepsaný zkušební tlak : 5 kPa		Teplota :	
Datum provedení zkoušky : 11.10.2005			
Doba trvání zkoušky : 30 min.			
Výsledek zkoušky : Vyhověla ČSN EN 1775			
Zařízení vyhovělo předepsanému zkušebnímu tlaku : ano			

V Praze dne 11.10.2005



Pavel Kraml

.....
Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla (razítko)

.....
Jméno, příjmení a podpis pracovníka, který zkoušku
provedl a evidenční číslo osvědčení



ATEST NESPECIFICKÝ "2.2"

1		ČSN EN 10 204				číslo: 42188/04	
2	Číslo objednávky kupujícího / číslo položky: 004/334				3	Číslo kupní smlouvy: 21529/0/04	
4	Číslo objednávky dodavatele				5	Číslo návěsti: 052388	
6	Dodávané množství:				9	Kupující:	
	ks	svazků	m	kg			
	453	6	2744.000	10380			
7	Rozměry: DN 40.0 x 3.25 mm						
8	Materiál - jakostní stupeň: 11353.0						
10	Druh výrobku, stav, dodací podmínky: Trubka ocelová bezešvá závitová běžná - bez závitů a bez nátrubku ČSN 42 5710.0:1976, ČSN 42 0250.12:1988 VÁLCOVANÉ ZA TEPLA Značení : znak výrobce NH						
12	Tavební chemická analýza (%)				Ocel vyrobená kyslíkovým procesem, plně uhlídně a kontinuálně odlévána.		
13	Číslo tavby						
14	Pokračování v příloze						
15	Výsledky zkoušek:		MPa	MPa	% 5d	J	22 Nedestruktivní elektromagnetická zkouška - vyhověla
13	Č. tavby:	17 Č. zkoušky:	18 Mez kluzu min. 245	19 Pevnost v tahu min. 345	20 Tažnost min. 24	21 Zkouška rázem v ohybu min.	
16	Předpis:						
		84737	306	446	37.3		ČSN 015047
		84738	292	417	38.0		ČSN 015054
		84742					ČSN 015015
		84767					ČSN 015049
		84768					
		84776					
14	Pokračování v příloze						
23	Kontrola povrchu a rozměrů - vyhověla			X	29	Nepropustnost trub zaručena při tlaku MPa 6	
24	Zkouška smáčknutím - vyhověla				30	Provedena 5% elektrojiskrová zkouška neprodyšnosti (kV) - vyhověla	
25	Zkouška rozšiřováním - vyhověla				31	Zkouška rozšiřováním prstence - vyhověla	
26	Zkouška emováním - vyhověla				32	Zkouška tahem prstence - vyhověla	
27	Zkouška ohybem - vyhověla				33	UZ - zkouška svarových spojů - vyhověla	
28	RTG - zkouška svarových spojů - vyhověla						

Poznámky:

Hodnota hmotnostní aktivity ionizujícího záření v tavební analýze nepřesahuje 100 Bq/kg.

Všechny trubky odpovídají výše uvedeným normám, požadavkům a smlouvám sjednaným v kupní smlouvě.

Datum / vystavil 31. 5. 2004/Ja

TEL. ++420-59-733-3644

FAX. ++420-59-733-2062

1/2 strana 1/2

Překová
úsek Řízení jakosti rouroven

ATEST NESPECIFICKÝ "2.2"

číslo: 40263/02

1	ČSN EN 10 204								
2	Číslo objednávky kupujícího / číslo položky: 144269/3				3	Číslo kupní smlouvy: 20191/02			
4	Číslo objednávky dodavatele:				5	Číslo návštěvy: 022014			
6	Dodávané množství:				9	DOPORUČENĚ! Feron a.s. Polygrafická 3/262 108 33 Praha 10 Malešice			
	ks	svazků	m	kg					
	1453	11	7872.000	25430					
7	Rozměry: DN 32.0 x 3.25 mm								
8	Materiál - jakostní stupeň: 11353.1								
10	Druh výrobku, stav, dodací podmínky: Trubka ocelová bezešvá závitová běžná - bez závitů a bez nátrubku ČSN425710.0 /78, ČSN420250.12/89 VÁLCOVANÉ ZA TEPLA								
11	Značení : znak výrobce NH								
12	Tavební chemická analýza								
13	Číslo tavby	C	P	S					
	83865K	0.09	0.012	0.010					
Ocel vyrobená kyslíkovým procesem, plně uklidněná, kontinuálně odlévána. (%)									
14	Pokračování v příloze								
15	Výsledky zkoušek:	MPa	MPa	% 5d	J	22 Nedestruktivní			
13	Č. tavby: 17 Č. zkoušky:	18 Mez kluzu	19 Pevnost v tahu	20 Tažnost	21 Zkouška rázem v ohybu	elektromagnetická			
16	Předpis:	min. 245	min. 345	min. 24	Ø min.	zkouška - vyhověla			
	83865K	62802	332	36.7		ČSN 015047			
		298	428	30.7		ČSN 015054			
		62803				ČSN 015015			
		62804	354	32.3		ČSN 015049			
		329	420	31.7					
		62805							
		62809	295	418	33.3				
		310	416	36.7					
		62810							
		62811	301	398	37.3				
		307	415	36.7					
		62812							
14	X	Pokračování v příloze							
23	Kontrola povrchu a rozměrů - vyhověla	X	29	Nepropustnost trub zaručena při tlaku	MPa	6			
24	Zkouška smáčknutím - vyhověla		30	Provedena 5% elektrojiskrová zkouška					
25	Zkouška rozšiřováním - vyhověla			neprodyšnosti (kV) - vyhověla					
26	Zkouška lemováním - vyhověla		31	Zkouška rozšiřováním prstence - vyhověla					
27	Zkouška ohybem - vyhověla		32	Zkouška tahem prstence - vyhověla					
28	RTG - zkouška svarových spojů - vyhověla		33	UZ - zkouška svarových spojů - vyhověla					

Poznámky:

Hodnota hmotnostní aktivity ionizujícího záření v tavební analýze nepřesahuje 100 Bq/kg.

Všechny trubky odpovídají výše uvedeným normám, požadavkům a smlouvám sjednaným v kupní smlouvě.

Datum / vystavil:

7. 2. 2002/Ja

ATEST NESPECIFICKÝ "2.2"

ČSN EN 10 204

číslo: 40954/02

Číslo objednávky kupujícího / číslo položky: 154185/3		3	Číslo kupní smlouvy: 21106/02
Číslo objednávky dodavatele:		5	Číslo návěští: 042082
Dodávané množství:		9	Kupující:
ks	svazků	m	kg
1267	8	7970.000	20020
Rozměry: DN: 25.0 x 3.25 mm		DOPORUČENĚ! Feron, a.s. Polygrafická 3/262 108 33 Praha 10 Maléšice	
Materiál - jakostní stupeň: 11353.0			
Druh výrobku, stav, dodací podmínky:			

Trubka ocelová bezešvá závitová běžná - bez závitů a bez nátrubku
ČSN425710.0 /78, ČSN420250.12/89

VÁLCOVANÉ ZA TEPLA

Číslo výroby: znak výrobce

NH

Tavební chemická analýza				Ocel vyrobená kyslíkovým procesem, plně uklidněná, kontinuálně odlévána.									
Číslo tavby	C	P	S	(%)									
84426K	0.09	0.014	0.008										
86078K	0.12	0.009	0.012										
84812K	0.08	0.011	0.013										

Pokračování v příloze

Výsledky zkoušek:		MPa	MPa	% Sd	J	22 Nedestruktivní	
Číslo tavby:	17 Č. zkoušky:	18 Mez kluzu	19 Pevnost v tahu	20 Tažnost	21 Zkouška rázem v ohybu	elektromagnetická	
Předpis:		min. 245	min. 345	min. 24	Ø min.	zkouška - vyhověla	
84426K	69798	309	400	36.0		ČSN 015047	
		342	413	32.0		ČSN 015054	
86078K	69799	287	393	30.7		ČSN 015015	
		298	404	28.7		ČSN 015049	
	69800						
	69801						
	69803						
	69804						
84812K	69822	320	415	29.0			
		307	401	38.7			
	69823						

Pokračování v příloze

Kontrola povrchu a rozměrů - vyhověla	X	29	Nepropustnost trub zaručena při tlaku	MPa	6
Zkouška smáčknutím - vyhověla		30	Provedena 5% elektrojiskrová zkouška		
Zkouška rozšiřováním - vyhověla			neprodyšnosti (kV) - vyhověla		
Zkouška lemováním - vyhověla		31	Zkouška rozšiřováním prstence - vyhověla		
Zkouška ohybem - vyhověla		32	Zkouška tahem prstence - vyhověla		
RTG - zkouška svarových spojů - vyhověla		33	UZ - zkouška svarových spojů - vyhověla		

nky

ta limitní aktivita ionizujícího záření v tavební analýze nepřesahuje 100 Bq/kg.

Číslo výrobku odpovídá výše uvedeným normám, požadavkům a smlouvě sjednaným v kupní smlouvě

16. 4. 2002/Ko

[Signature]
Peckova
nová generace

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 006

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. a § 11 nařízení vlády č. 178/1997 Sb.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VYDÁVÁ DOVOZCE

Obchodní jméno : **IVAR CS s.r.o.**
Sídlo : **Vaničkova 5, 160 17 Praha 6**
IČO : **45276935**

JAKO VÝROBCE VÝROBKU

Firma: **Fratelli Pettinaroli s.p.a via Pianelli 38, 28017 S.Maurizio d'Opaglio (NO) Italie**
Název : **Kulový uzávěr na plyn**
Typ : **G 51 DIN**
Provedení : **1/4" - 2"**

POPIS A URČENÍ FUNKCE VÝROBKU:

Kulový uzávěr je určen na plyn a vodu a dalším neagresivním kapalinám. Provozní tlak při používání plynu činí 8 bary, při používání vody 40 barů. Slouží jako uzavírací armatura bez možnosti regulace. Maximální teplota +95 °C (pro vodu), provozní teplota -30 °C až +70 °C.

PROHLAŠUJI A POTVRZUJI, ŽE

A. uvedený výrobek je za podmínek obvyklého používání bezpečný a že byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací, se základními požadavky nařízení vlády, která se na něj vztahují a s požadavky technických předpisů uvedených v části B.

B. posouzení shody bylo provedeno podle § 5 (certifikace výrobku) nařízení vlády č. 178/1997 Sb. a § 21 ds. 1, 7 zák. č. 22/1997 Sb. s použitím následujících dokladů: certifikát č. 08-T-296 ze dne 10.2.1994 s platností do 31/01/1999 vydaném Technickým zkušebním ústavem Piešťany platný pro Českou republiku na základě § 7 ods. 2 zák. č. 20/1993 Sb. a s využitím § 27 ods. 2 zák. č. 30/1968 Sb. a ve znění zák. č. 54/1987 Sb. a zák. č. 479/1992 Sb. a § 50 zák. č. 71/1967 Sb. evidováno pod číslem ÚNMZ/3274/243/93 úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

C. Výrobce Fratelli Pettinaroli s.p.a. jako držitel certifikátu ISO 9000/EN 29000 pod č. E10022 přijal taková opatření, kterými zabezpečuje shodu všech svých výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. A certifikátu DVGW 92.01c478 dle DIN 3537 část.1

D. uvedený výrobek odpovídá těmto harmonizovaným českým technickým normám, které byly použity při posuzování shody: Všeobecné technické požadavky: ČSN 13-7401 plynové kohouty z roku 1966, ČSN 13-7100 drobné armatury z roku 1963, vnější těsnost (ČSN 13-3060-2 z roku 1978), ovládací moment- dle podmínek schvalování, pevnost dorazů dle podmínek schvalování, trubkové závitů dle ČSN 13-4033, vnitřní vodovody dle ČSN 736660, parní a uzavírací armatury ČSN 13-7300, materiál a povrchová úprava dle podmínek schvalování, materiál těsnění (ČSN O6-1401 z roku 1990 a podmínky schvalování), ohybová a torzní pevnost dle podmínek schvalování.

V Praze 17. listopadu 1997

Ing. Semir BOUGHATTAS
ředitel firmy

