

KANFAS

Stanislav Kandus
technicko-organizační činnost v PO
Hilmarova 678
152 00 Praha 5 - Barrandov
IČO: 13126687
DIČ: CZ460519489
zapsán v OR MS v Praze oddíl A, složka číslo 45304
e-mail: info@kanfas.cz
tel/fax: 251 819 727

Z P R Á V A

**o periodické provozní kontrole zařízení pro zásobování požární vodou
dle ČSN 73 0873**

Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

Objekt

Golfová 884 - 887

číslo samosprávy

**Praha 10 - Hostivař, Golfová 884 - 887
677**

ZPRÁVA

základní údaje

I. Objekt	Golfová 884 - 887
číslo samosprávy	Praha 10 - Hostivař, Golfová 884 - 887
majitel objektu	677
zastoupený	Bytové družstvo Pragostav
	102 00 Praha 10 - Hostivař, Strašnická 1397/20
Pracovní okres vodáren	Praha 10
II. V objektu byl zřízen požární vodovod podle projektu projektové dokumentace	
zpracovatel	
archivní číslo	
zakázkové číslo	
datum zpracování	
projektant	
poznámka	
III Zdroj vody	
druh rozvodů	veřejný vodovodní řád
- větvový	ANO
- okružový	NE
- kombinovaný	NE
DN	80
IV. V objektu je instalován	
vnitřní požární vodovod	nástěnný hydrant D 25 4 ks
	nástěnný hydrant C 52 ks
	hydrantový systém DN25 ks
	hydrantový systém DN 19 ks
	tlak zvyšovací stanice
nezavodněný požární vodovod	suchovod
vnější požární vodovod	nadzemní hydrant 2x C 52 ks
	podzemní hydrant B 75 ks
	tlak zvyšovací stanice
V. Kontrola provedena	
kontrolu provedl	20.2.2007
přítomni	Jennel R.
přílohy zprávy	pan Rieger
zjištěný stav kontroly	A, B, závěr
Hydrantová síť je provozuschopná.	

KANDUS Stanislav Kandus
technická-organizační činnost v oboru PO
Mlýnská 678, 152 00 Praha 5
zapsán v ORMS oddíl A, vložka 45304
IČO: 13126687, DIČ: CZ469516489

Z P R Á V A B

o měření průtokových a tlakových parametrů odběrních míst požární vody dle čl.9.1 a čl.8.3 ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

I. minimální požadavky dle čl. 9.2 ČSN 73 0873

25D - 5,0 mm	P 1 = 0,1 MPa	Q = 0,27 l.s-1
52C - 12,5 mm	P 1 = 0,1 MPa	Q = 1,7 l.s-1
75B - 2x 12,5 mm	P 1 = 0,2 MPa	Q = 4,8 l.s-1

Měření bylo provedeno zařízením: Venturiho dýza typ, číslo:
Korekce na tlakové ztráty při měření (MPa):

DN 25 PS 2514691
0,9

II. Naměřené hodnoty

zpráva B strana 1 z 1

místo měření	č. H	P1 (MPa)	P2 (MPa)	P1-P2	Q (l.s-1)
Golfová 884	H 1	0,48	0,24	0,24	0,39
Golfová 885	H 1	0,46	0,23	0,23	0,38
Golfová 886	H 1	0,44	0,22	0,22	0,37
Golfová 887	H 1	0,47	0,23	0,24	0,39

Z Á V Ě R

z provedené kontroly vodovodu a příslušenství dle ČSN 73 0873

I. Objekt	Golfová 884 - 887
majitel objektu	Praha 10 - Hostivař, Golfová 884 - 887
zastoupený	Bytové družstvo Pragostav 102 00 Praha 10 - Hostivař, Strašnická 1397/20

I. Hodnoty celkového přetlaku a množství požární vody:

Z této kontroly bylo zjištěno, že naměřené hodnoty tlaku a množství požární vody jsou dostatečné a odpovídají požadavkům ČSN.

Měření bylo prováděno venturimetrem: DN 25 PS 251469

II. Kontrola příslušenství:

Hydranty v objektu jsou vybaveny - bez zjevných závad.

III. Technické závady:

Technické závady - žádné zjevné technické závady nebyly zjištěny. Požární hydranty byly opatřeny plombou.

IV. Termín příští kontroly:

únor 2008

V. Požární hydranty v objektu:

Kontrolované zařízení pro zásobování požární vodou odpovídá požadavkům souboru českých technických norem v oboru požární ochrany a souvisejících předpisů požární ochrany.

Tuto revizní zprávu je nutno uložit v požární dokumentaci k objektu.

Předávací protokol

číslo

11

Podle smlouvy/objednávky ze dne 16.12.2005 jsme provedli následující výkony:
kontrola a tlaková zkouška H, PHP, PPP

majitel:

Bytové družstvo Pragostav

Strašnická 1397/20

Praha 10 - Hostivař

objekt:

Golfová 884 - 887

Golfová 884 - 887

Praha 10 - Hostivař

číslo:

677

činnost	množství	předmět	jednotková cena	celkem bez DPH	sazba DPH	DPH	celkem včetně DPH
kontrola	4	hydrantů	60,00	240,00	19	45,60	285,60
požární	4	kontrola objektů	100,00	400,00	19	76,00	476,00
kontrola	8	PHP	20,00	160,00	19	30,40	190,40
zpracování	1	revizních zpráv	40,00	40,00	19	7,60	47,60
plombovací	1	materiál	4,00	4,00	19	0,80	4,80
dopravné	1		116,00	116,00	19	22,00	138,00
19				960,00			1 142,40

sazba	základ	celkem
0 %	0,00 Kč	
5 %	0,00 Kč	0,00 Kč
19 %	960,00 Kč	182,40 Kč
součet		182,40 Kč

platba celkem:

1 142,40 Kč

vypracoval:

dne:

23.2.2007

převzal:

dne:

KANEAS - Stanislav Kanda
technicko-organizační činnost v oboru PO
Hilmarova 678, 152 00 Praha 5
zapsán v ORMS oddíl A, vložka 45304
IČO: 13126687, DIČ: CZ460519489