

BD Pragostav, Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10
Zápis o převzetí výtahu před zahájením zkušebního provozu.

Datum zahájení přejímajícího řízení 2.11.2009	Název stavby nebo její dokončené části Rekonstrukce osobního výtahu s nosností 250 kg o 7mi stanicích v objektu SVJ Golfová 886/5, Praha 10 - Hostivař	Číslo zápisu 677/3/11/09
---	--	------------------------------------

Popis

Popis prací dle smlouvy o dílo č. 090028/2009/1 ze dne 28. 5. 2009. Kde je specifikováno, že výtah po rekonstrukci bude nadále trakční ze stejným zdvihem a nosností. Stejná zůstane i situace strojovny, šachty, ohrazení a prohlubně šachty. Vodítka klece jsou ponechána původní. Šachetní dveře jsou nahrazeny novými se stejnou světlou šířkou, je provedeno zednické začišťení. Výtahový stroj je vyměněn za nový s původním technickým řešením. Po ukončení prací bude provedeno posouzení shody dle NV 27.2003 Sb inspektorem TUV SUD.

Odpovědný stavbyvedoucí Antonín Ctibůrek	Dodavatel Ctibůrek Výtahy s.r.o., Na mokřině 38, 130 00 Praha 3
Odpovědný projektant ---	Technický dozor investora -----

Stavební povolení

Úřad MČ Praha 15 obeslán dopisem „Oznámení o zahájení opravy osobních výtahů“- značka 386/677/2009, ze dne 3.8.2009

Č.j. ----

ze dne:

vydal:

Smlouva o dílo č. 090028/2009/1

Ze dne: 28. 5. 2009

Datum zahájení prací dle smlouvy o dílo	Datum skutečného zahájení prací 1.9.2009	Datum dokončení dle smlouvy o dílo 2.11.2009
---	--	--

Důvody nedodržení lhůt k zahájení a dokončení stavby:


Nejsou

Odchytky od schváleného projektu a jejich důvody:

Nejsou

Zhodnocení jakosti provedených prací:

Práce byly provedeny ve standardní kvalitě dle SOD č. 090028/2009/1

Soupis vad a nedodělků:		
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění vad a nedodělků:		
Dohoda o zajištění přístupu dodavatele do objektu za účelem odstranění vad a nedodělků:		Termín úplného vyklizení staveniště: 2.11.2009
Cena dle smlouvy o dílo 1ks výtahu:	Kč: ██████████ Kč vč. DPH 9%	
Důvody pro slevu a její částka:	Kč: /	
Cena po odečtení slevy	Kč /	
Výše pozastávky:	Ke dni přejímky uhrazeno odběratelem Kč: ██████████ Kč	Dílčí faktura bude dodavatelem vystavena po převzetí 3 zrekonstruovaného výtahu
Záruční doba: 60 měsíců na práce, na materiál dle dodavatele min. 36 měsíců, na stroj mimo el. motoru 60 měsíců, na mikroprocesorové řízení 120 měsíců – záruční doba začíná běžet po ukončení zkušebního provozu.	Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu: Kompletní projektová dokumentace	
<p>Vyjádření účastníků řízení:</p> <p>Zhotovitel se dále zavazuje, že při ukončení servisní smlouvy, ať už z jeho strany, nebo strany objednatele, předá BD Pragostav kódy k ovládání výtahového zařízení. Zástupci obou stran se dohodli, že zkušební provoz výtahu bude zahájen dnem převzetí výtahu tj. 2.11.2009, kdy bude dán výtah do provozu a objednatelem užíván. Od tohoto data bude také vypočítána lhůta na ukončení zkušebního provozu. Pokud bude výtah bezporuchový bude zkušební provoz ukončen dnem 2.12.2009.</p> <p>Po dohodě s předsedou SVJ Golfová 884-887 Bc. Tučkem, byl nominován k účasti na předávacím řízení za SVJ p.Pavlišče.</p> <p>Datum ukončení přejímacího řízení před zahájením zkušebního provozu: 2.11.2009</p> <p>Zástupci dodavatele předávají a zástupce odběratele přejímají stavbu nebo její dokončenou část.</p>		
Jméno	funkce	podpisy
p. Ctibůrek p.Hlaváč p.Pavlišče	za dodavatele technik BD Pragostav za SVJ č.677	

Bytové družstvo Pragostav

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr XCVIII, vložka 415
Praha 10 - Hostivař, Strašnická 1397/20, PSČ 102 00

Úřad městské části Praha 15 109 00 Praha 10, Boloňská 478 podatelna 4	Číslo dopor.
Došlo dne: - 6 - 08 - 2009	Zpracoval:
Č.j.: 32 422/109	Ukl. znak:
Přílohy: /	

109 00	Úřad MČ Praha 15 Boloňská 478/1 Praha 10
--------	--

Vaše značka / dne

Naše značka
386/677/2009

Vyřizuje
Hlaváč tel:234717830

Praha
3.8.2009

Oznámení o zahájení opravy osobních výtahů

Vážení,

z titulu pověřeného vlastníka Vám oznamujeme, jako příslušnému stavebnímu úřadu podle §117 odst.1 písm.c/zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, zahájení opravy osobních výtahů bytového objektu Společenství Golfová 884 – 887, Golfová 884/1, Praha 10 – Hostivař, k datu 1.9.2009.


Opravy a související stavební úpravy budou provedeny v souladu s § 103 odst. 1, písm. h), nezasahují do nosných konstrukcí stavby, nemění vzhled ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost.

Po provedené opravě budou výtahy i nadále trakční, se stejným zdvihem a nosností. Stejná zůstane i situace strojovny, šachty, ohrazení a prohlubně šachty. Vodítka klece budou ponechána původní. Šachetní dveře budou nahrazeny novými se stejnou světlou šířkou. Výtahový stroj bude vyměněn za nový s původním technickým řešením. Po ukončení prací bude provedeno posouzení shody inspektorem TUV SUD.

Toto oznámení prosím přiložte k dokumentům objektu.

Děkuji

S pozdravem


.....
Ing. Monika Cihelníková
vedoucí provozního odboru