

Protokol o kontrole a opravě hasicích přístrojů

Provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.
a průvodní dokumentací výrobce

Protokol : 300 170461

Kontrola provedena :01.02.2017

Provedl :Jennel Robert č. 1355

Odběratel :

Společenství vlastníků jednotek Golfová

Golfová 884/1

102 00 Praha 10 - Hostivař

IČ : 27885038

DIČ :

Dodavatel :

Stanislav KANDUS KANFAS

Hilmarova 678

152 00 Praha 5 - Barrandov

IČ : 13126687

DIČ : CZ460519489

zapsán v OR MS v Praze oddíl A, složka číslo 54304

Provozovna :

Golfová 884 - 887

Golfová 884 - 887

102 00 Praha 10 - Hostivař

Tel/fax: 251 819 727

E-mail : info@kanfas.cz

č.	Umístění	Typ	Výr. číslo	Provedené úkony				RV	TZ	Poznámka	Výsledek kontroly
				1	2	3	4				
1	887 - strojovna	PG6 LE	043199	x				2002	02/18		odpovídá
2	886 - strojovna	PG6 LE	006200	x				2001	02/19		odpovídá
3	885 - strojovna	PG6 LE	040452	x				2008	02/18		odpovídá
4	884 - strojovna	PG6 LE	723381	x				1998	02/18		odpovídá
5	884 - sklep	PG6 LE	039088	x				2009	02/20		odpovídá
6	885 - sklep	PG6 LE	02339	x				2010	02/20		odpovídá
7	886 - sklep	PG6 LE	006616	x				2005	02/20		odpovídá
8	887 - sklep	6 PKT	207760	x				2005	02/20		odpovídá

Provedené úkony		ks	Důvod k vyřazení přístroje	
1	roční periodická kontrola	8	A	Vadný - nelze opravit předepsaným způsobem
2	tlaková zkouška nádoby	0	B	Nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby
3	vyřazení přístroje a likvidace náplně	0	C	Starší 40 let (sněhové) nebo 20 let (ostatní)
4	oprava přístroje: A)plnění B)regenerace náplně C)dodání ND D)výměna těsnění E)výměna hadice F)výměna patrony G)štítek H)poj. ventil			
Hasicí přístroje uvedené v kolonce 3 byly vyřazeny z používání a znehodnoceny dle vyhl. MV ČR 246/2001 Sb.				
Zhotovitel stvrzuje, že při kontrole hasicích přístrojů byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce hasicích přístrojů		Objednatel souhlasí s uvedenými údaji v zápise o kontrole has. přístrojů a svým podpisem potvrzuje, že je vlastníkem (uživatelem) has. přístrojů ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 vyhlášky MV č.246/2001 Sb. a souhlasí se zrušením nevyhovujících HP		
Po provedené kontrole jsou hasicí přístroje použitelné k zásahu.				
Tento doklad zároveň slouží jako vyřazovací protokol a materiálová výdejka				
Sta tech Hil zap ICO				
Za zhotovitele:		Za objednatele: datum, podpis a razítko odpovědného zástupce		
Následující kontrolu provést:		únor 2018	dle Vyhl. MV ČR 246/2001	